

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01481/23

Серия **RU** № **0468182****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт. 2, ком. №№1, 2, 4, 11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАН". Место нахождения (адрес юридического лица): 141631, РОССИЯ, Московская область, город Клин, рп. Решетниково, улица Центральная, дом 45, офис 7. Адрес места осуществления деятельности: 141601, РОССИЯ, Московская область, город Клин, улица Дурыманова, дом 24, строение 2. Основной государственный регистрационный номер: 1185007006106. Телефон: +7 9680553333. Адрес электронной почты: Mail@titan-door.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАН". Место нахождения (адрес юридического лица): 141631, РОССИЯ, Московская область, город Клин, рп. Решетниково, улица Центральная, дом 45, офис 7. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141601, РОССИЯ, Московская область, город Клин, улица Дурыманова, дом 24, строение 2.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические дымогазонепроницаемые однопольные глухие типа ДПМ1-EIS60 и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДПМО1-EIS60, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2600 мм, по ширине от 600 мм до 1100 мм, двупольные глухие типа ДПМ2-EIS60 и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДПМО2-EIS60, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2600 мм, по ширине от 1200 мм до 2150 мм, толщиной дверного полотна не менее 64,4 мм, остекление - стекло огнестойкое многослойное марки «ПРОФ-ГЛАСС» (ТУ 23.19.26-001-19689180-2017) толщиной 26 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-001-28694889-2022 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 853-С/ТР-23 от 04.08.2023, № 854-С/ТР-23 от 04.08.2023, № 855-С/ТР-23 от 04.08.2023, № 856-С/ТР-23 от 04.08.2023 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 303-АСП/23 от 16.06.2023 от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, эксперты (эксперты-аудиторы), подписавшие акт анализа состояния производства: Гомзов Анатолий Анатольевич, Гомзова Елена Павловна. Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0954808.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость» (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости – EIS60. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0954808. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (дата изготовления образцов с 17.05.2023 по 24.05.2023) в соответствии с актом отбора образцов № 303-АО/23 от 16.06.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.09.2023 ПО 18.09.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)



Хромова Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)

Коншин Александр Александрович

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01481/23

Серия **RU** № **0954808**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 25.12.10-001-28694889-2022 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ» от 20.11.2022.

Комплект конструкторской документации ДПМ-60.01.00.000 «Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая однопольная типов ДПМ1-EIS60; ДПМО1-EIS60» от 20.11.2022.

Комплект конструкторской документации ДПМ-60.02.00.000 «Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая двупольная типов ДПМ2-EIS60; ДПМО2-EIS60» от 20.11.2022.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-001-28694889-2022 раздел 6: При хранении дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. При хранении и транспортировании дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Двери должны храниться в вертикальном положении на поддонах или подкладках в потребительской упаковке. Допустимое отклонение от вертикального положения - не более 15°. Дверные ручки, анкерные болты, заглушки, паспорт и инструкция по установке должны храниться отдельно в герметичных полиэтиленовых пакетах толщиной (80 - 120) мкм.

Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-001-28694889-2022 пункт 6.4: Срок хранения дверей не должен превышать 24 месяца при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствию в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-001-28694889-2022 пункт 8.2: Средний срок службы дверей составляет 10 лет. Досрочному списанию подлежит дверь, выполнявшая свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Коншин Александр Александрович